



## Reconnaissance AEAJ N° 18643

**Titulaire**

Bartholomäus GmbH  
Bachstrasse 10  
89607 Emerkingen  
Germany

**Fabricant**

Bartholomäus GmbH  
89607 Emerkingen  
Germany

**Groupe**

505 - Dispositifs d'obturation

**Produit**

ABSPERRVORRICHTUNG, TYP AVR

**Description**

Dispositif d'obturation, boîtier en tôle d'acier, plaque du  
clapet en tôle d'acier, déclenchement par fusible.  
Contre la propagation du feu dans les cond. d'aération selon DIN 18017-3  
(sans cuisines commerciales)  
Diamètre: 80mm - 200mm

**Utilisation**

Dans conduites d'aération selon DIN 18017-3 de bâtiments élevés, à la place des clapets  
coupe-feu exigés par la police du feu, soumis à l'autorisation de cette dernière, un dispositif  
par raccord.  
Il faut suivre les prescriptions de montage données par le fabricant.

**Documentation**

TU München, Dachau: Rapport d'essai '3474-1' (26.08.2008); DIBT, Berlin: ABZ 'Z-41.3-686'  
(30.07.2018)

**Conditions d'essai**

DIN 18017-3

**Appréciation**

Classe de résistance au feu F 90

**Durée de validité**

31.12.2028

**Date d'édition**

27.04.2023

**Remplace l'attestation du**

13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher